

# 回 答 書

令和6年10月17日

「愛媛県立北条高等学校第二教棟流し台設置及び給排水設備修繕業務」の入札に係る質問（10月17日受付分）について、以下のとおり回答します。

## 【質問】

給水工事のコア抜きが計5か所、排水工事のコア抜きが計7か所あるが、事前のレントゲン検査等は必要か。

## 【回答】

コア抜きを実施する第二教棟普通教室（鉄筋コンクリート造）の壁面は、非耐力壁であるため、ホームページに掲載している設計書（金抜）のとおり、事前のレントゲン検査等は不要である。